

Versorgungsbereich Haiming:

	aktuelle Untersuchung vom 12.10.2016 (HB Haiming Ablauf ins VZ)	bisheriger Schwankungs- bereich	PW*	IP
Nitrat (NO ₃):	2,91 mg/l	2,40 – 2,87mg/l	50 mg/l	25 mg/l**
Pestizide insgesamt:	<0,50 µg/l (Brunauerqu.)	-	<0,50 µg/l	-
pH-Wert:	7,84	7,03 – 7,84	-	≥6,5 – ≤9,5*
Gesamthärte:	2,53 °dH	1,54 – 2,53 °dH	-	-
Carbonathärte:	1,22 °dH	0,88 – 1,28 °dH	-	-
Säurekap. bis 4,3:	0,49 mmol/l	0,36 – 0,51 mmol/l	-	-
Kalium (K):	1,90 mg/l	1,30 – 2,14 mg/l	-	50 mg/l**
Magnesium (Mg):	4,10 mg/l	2,47 – 4,10 mg/l	-	150 mg/l**
Calcium (Ca)	11,3 mg/l	8,32 – 11,4 mg/l	-	400 mg/l**
Natrium (Na):	4,27 mg/l	3,12 – 4,27 mg/l	-	200 mg/l*
Chlorid (Cl):	4,55 mg/l	1,88 – 4,55 mg/l	-	200 mg/l*
Sulfat (SO ₄):	21,9 mg/l	12,2 – 21,9 mg/l	-	250 mg/l*
Fluorid (F):	1,52 mg/l	1,00 – 1,54 mg/l	1,50 (±0,15**) mg/l	

*PW bedeutet in diesem Fall Parameterwert (Grenzwert) und IPW steht für Indikatorparameterwert (Richtwert),

**gem. ÖLMB – Österreichische Lebensmittelbuch Codexkapitel B1 – Trinkwasser

Die angeführten Schwankungsbereiche können sich im Versorgungsbereich Haiming aufgrund der Zuschaltung des Trinkwassers der Brunauerquelle in den Hochbehälter ergeben. Daher wurden in obiger Tabelle die Untersuchungsergebnisse für „Pestizide insgesamt“ des Wassers von der Brunauerquelle mitangegeben. Bei den Quellwässern waren keine Pestiziduntersuchungen erforderlich.