

Versorgungsbereich Ötztal-Bahnhof/Schlierenzau:

	aktuelle Untersuchung vom 12.10.2016 (Brunauerquelle)	bisheriger Schwankungs- bereich	PW*	IP
Nitrat (NO ₃):	3,33 mg/l	2,89 – 3,33mg/l	50 mg/l	25 mg/l**
Pestizide insgesamt:	<0,50 µg/l	-	<0,50 µg/l	-
pH-Wert:	7,30	6,72 – 7,79	-	≥6,5 – ≤9,5*
Gesamthärte:	2,78 °dH	2,42 – 2,78 °dH	-	-
Carbonathärte:	1,63 °dH	1,56 – 1,63 °dH	-	-
Säurekap. bis 4,3:	0,63 mmol/l	0,61 – 0,63 mmol/l	-	-
Kalium (K):	2,59 mg/l	2,45 – 2,71 mg/l	-	50 mg/l**
Calcium (Ca):	14,0 mg/l	12,1 – 14,0 mg/l	-	400 mg/l**
Magnesium (Mg):	3,54 mg/l	3,15 – 3,58 mg/l	-	150 mg/l**
Natrium (Na):	3,99 mg/l	3,78 – 4,08 mg/l	-	200 mg/l*
Chlorid (Cl):	5,84 mg/l	4,58 – 5,84 mg/l	-	200 mg/l*
Sulfat (SO ₄):	20,0 mg/l	18, 0– 20,0 mg/l	-	250 mg/l*
Fluorid (F):	0,51 mg/l	0,50 – 1,00 mg/l	1,50 (±0,15**) mg/l	

*PW bedeutet in diesem Fall Parameterwert (Grenzwert) und IPW steht für Indikatorparameterwert (Richtwert),

**gem. ÖLMB – Österreichische Lebensmittelbuch Codexkapitel B1 – Trinkwasser