

Versorgungsbereich Höpperg:

	aktuelle Untersuchung vom 12.10.2016 (MW Haimingerbergquellen)	bisheriger Schwankungs- bereich	PW*	IP
Nitrat (NO ₃):	2,02 mg/l	1,98 – 2,33mg/l	50 mg/l	25 mg/l**
Pestizide insgesamt:	nicht erforderlich	-	<0,50 µg/l	-
pH-Wert:	7,63	6,85 – 7,63	-	≥6,5 – ≤9,5*
Gesamthärte:	1,06 °dH	1,03 – 1,10 °dH	-	-
Carbonathärte:	0,69 °dH	0,64 – 0,70 °dH	-	-
Säurekap. bis 4,3:	0,30 mmol/l	0,28 – 0,30 mmol/l	-	-
Kalium (K):	0,87 mg/l	0,87 – 0,99 mg/l	-	50 mg/l**
Calcium (Ca):	4,85 mg/l	4,65 – 5,04 mg/l	-	400 mg/l**
Magnesium (Mg):	1,65 mg/l	1,65 – 1,80 mg/l	-	150 mg/l**
Natrium (Na):	2,45 mg/l	2,45 – 2,61 mg/l	-	200 mg/l*
Chlorid (Cl):	<1 mg/l	<1 mg/l	-	200 mg/l*
Sulfat (SO ₄):	6,90 mg/l	6,90 – 7,57 mg/l	-	250 mg/l*
Fluorid (F):	1,61 mg/l	1,40 – 1,61 mg/l	1,50 (±0,15**) mg/l	

*PW bedeutet in diesem Fall Parameterwert (Grenzwert) und IPW steht für Indikatorparameterwert (Richtwert) ,

**gem. ÖLMB – Österreichische Lebensmittelbuch Codexkapitel B1 – Trinkwasser

Im Versorgungsbereich Haiming und Höpperg werden Wässer mit höherem Anteil an Fluorid abgegeben. Eine Fluoridprophylaxe ist entsprechend mit dem Arzt abzuklären.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Information an alle Verbraucher (z.B. Aushang im Gebäude) zur Kenntnis zu bringen ist. Werden weitere Informationen an die Untersuchungsergebnisse verlangt, so bedarf es einer schriftlichen Anfrage an die Gemeinde und die Bekanntgabe erfolgt seitens der Gemeinde durch eine schriftliche Information.